

Oznaczenia aparatów	QG1+QG2	F1		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
Oznaczenia zacisków									
Opis		OCHRONNIKI		OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE
Moc zapotrzebowana	13100			400	400	400	400	400	400
Przekrój kabla	5x6			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Typ kabla	YKYżo			YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo

ARMAGEDDON BIURO PROJEKTOWE
ul. Kmieca 10A
61–654 Poznań
biuro@armageddon.com.pl

MODERNIZACJA GARAŻU Woj. Ośr. Ruchu Drogowego W TORUNIU

TABLICA TG

Projek budowlano-wykonawczy

Opracował: Piotr Mańka		DATA	Grudzień '09
Projektował: Adam Rajkowski		WER.	1
Sprawdził		Nr rys.	E-6
		Nr ark.	1/4