

Oznaczenia aparatów	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24
Oznaczenia zacisków									
Opis	GNIAZDA 400V BRAMY	GNIAZDA 400V BRAMY	WENTYLACJA	WENTYLACJA	WENTYLACJA	WENTYLACJA	WENTYLACJA	CCTV	SSWiN
Moc	500	500	400	1500	700	1500	600	400	400
Przekrój kabla	5x2,5	5x2,5	3x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	3x2,5	3x2,5
Typ kabla	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo

ARMAGEDDON BIURO PROJEKTOWE
ul. Kmieca 10A
61–654 Poznań
biuro@armageddon.com.pl

MODERNIZACJA GARAŻU Woj. Ośr. Ruchu Drogowego W TORUNIU

TABLICA TG

Projek budowlano-wykonawczy

Opracował: Piotr Mańka		DATA: Grudzień '09	
Projektował: Adam Rajkowski		WER.: 1	
Sprawdził:		Nr rys.: E-6	Nr ark.: 3/4