


POZIOM PORÓWNAWCZY		10.00 m n.p.m.		Istn. s		Proj. s		Istn. v		Istn. k		Istn. v		Proj. s		Istn. k		Skrzy		Proj. s		Proj. s		Proj. s											
PROJ. RZĘDNA TERENU				21.16																		21.10		21.40		21.43		21.46							
RZĘDNA TERENU ISTN.				21.16																		21.10		21.40		21.43		21.46							
RZĘDNA DNA KANAŁU				19.53		19.58		19.66		19.69												20.17		20.22		20.27									
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU				1.63																		1.41		1.23		1.21		1.19							
SPADKI, DŁUGOŚCI				0.8%		20.3m		1.5%																38.4m											
ŚREDNICA, MATERIAŁ				Ø160x4,7mm PVC SN8 L=58.7m																															
ODLEGŁOŚCI				0.0		5.7		20.3		16.5		20.3												32.1		52.4		55.7		58.7					
HEKTOMETRY				Sist.		S1																		S2		S3		S4		S5		S6		S7	
Generacja rysunków 7.32 (www.dpf.pl, 2017.10)																																			

UWAGA

Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać pomiary kontrolne rzędnych istniejącego uzbrojenia i kanalizacji sanitarnej do której zaprojektowano włączenie.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem zmiany należy dokonać w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Kanalizację sanitarną układać na warstwie podsypki piaskowej 15 cm oraz w obsypce 30 cm

ZAMAWIAJĄCY:		Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu			
		ul. Polna 109/111			
		87-100 Toruń			
WYKONAWCA:					
Pracownie Inżynierskie SOCHA Sp. z o.o.					
ul. Chodkiewicza 15					
85-065 Bydgoszcz					
Nr zlecenia:	Nazwa zadania:	Budowa chodników i ciągów rowerowych oraz Miasteczko ruchu drogowego na terenie Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 4 na działkach nr 32/1, 32/2, 32/10 obręb 58			
15/2016					
Data:	Obiekt:	MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO			
10 czerwca 2016r.					
Skala:	Temat:	PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ			
1:100/500					
Faza:	Branża:	Projektował:	Tomasz Kochanowski KUP01056P0005/10 w specjalności Instalacyjnej		
PW	S	Opracował:			
		Sprawdził:	Wojciech Kabaciński KUP01073P0005/09 w specjalności Instalacyjnej		
		Nr rys.:	Ilość:		
		3			